

設計図書等に対する質疑回答書

令和6年1月15日

入札参加者様

砂川市経済部開発推進課

工事名：砂川駅前施設建設工事（建築主体工事）

質疑に対する回答

No.	質疑事項	回 答
1	図番A10、A13 図軒天パルプ繊維混入セメント板EP-Gとなっていますが図番A25 図ではカラーガルバリウム鋼板となっています設計内訳書も不明です。ご指示お願い致します。	軒天の仕上げは、図番A25 図の通り、カラーガルバリウム鋼板 t0.4（耐水用合板 t12 下地）とします。 設計内訳書内も同様にカラーガルバリウム鋼板 t0.4 で計上しています。
2	厨房器具は別途工事でしょうか。	「建築主体工事」内での工事としています。 設計内訳書内「厨房器具 1式」の詳細については、別添の通りです。

別添1

厨房設備一覧

No.	品名	型式	寸法			数量
			幅	奥行	高さ	
1	卓上電磁調理器	HIH-333C12E-1	1200	600	430	1
2	一槽シンク	BG有	600	600	800	1
3	ワークテーブル	BG無	300	600	800	1
4	防熱板		3350	30	1500	1
5	冷凍冷蔵庫	HRF-90AT3-1	900	650	1910	1
6	一槽シンク	BG有	600	600	800	1
7	軟水器	HK-55RS	150	123	495	1
8	ラックシェルフ		520	350	520	1
9	キャビネットテーブル	BG無	1200	450	800	1
10	テーブル形冷蔵庫	RT-120MTCG	1200	450	800	1
11	一槽シンク	BG有	450	450	800	1